

**TABELA II**  
**PE-DIREITO DAS EDIFICAÇÕES**

CATEGORIA	AMBIENTE	PÉ-DIREITO	OBSERVAÇÃO GERAL
<b>HABITAÇÃO</b>	salas e dormitórios.	2,70m	
	garagens e anticâmara.	2,30m	
	sanitário e demais compartimento.	2,50m	
	compartimento em sub-solo.	-	Atender a exigência segundo a utilização.
<b>COMERCIO E SERVIÇO</b>	em pavimentos terços.	3,00 m	
	em pavimentos superiores.	2,70 m	
	galeria interna de acesso a estabelecimentos comerciais.	3,00 m	
<b>LOCAL DE TRABALHO</b>	borracharia, oficina mecânica, funilaria, serralheria, vidraçaria, sapataria, padaria.	3,00 m	Admite-se redução até 2,70 desde que devidamente justificada.
	indústrias, fábricas e grandes oficinas.	4,00 m	Admite-se reduções até 3,00 m desde que haja ausência de fontes de calor e boas condições de iluminação e ventilação para execução da atividade.
	cozinhas industriais e lavanderias industriais.	- -	Admite-se também para cozinha e lavanderias não residenciais a utilização ao seguinte critério: a - 10 a 50 m <sup>2</sup> PD = 3,00 m; b - 50 a 100 m <sup>2</sup> PD = 3,50 m; c - > 100m <sup>2</sup> PD = 4,00 m.
<b>ENSINO REGULAR</b>	salas de aula e anfiteatro.	3,00 m	O valor médio é de 3,00 m e o valor mínimo de 2,50 m.
	instalação sanitária e corredores.	2,50 m	
<b>LOCAL PARA REUNIÃO</b>	teatros, cinemas e locais de convenções.	6,00 m	Admite-se redução até 4,00 m quando a área for inferior a 250 m <sup>2</sup> .
	frisos, camarotes e galerias.	2,50 m	
	cabine de projeção de cinema.	3,00 m	
	igrejas e locais de culto ou reunião.	4,00 m	
<b>ARMAZENAGEM</b>	salões, depósitos e armazenagens.	3,00 m	Exceto os domiciliares.
<b>CONSTRUÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	habitação unifamiliar ou multifamiliar.	2,60 m	Pé-direito mínimo para todos os ambientes, exceto sanitários.
<b>MATADOURO</b>	sala de matança.	4,00 m	
<b>HOSPITAL CLÍNICA E PRONTO SOCORRO</b>	salas de cirurgia, parto, emergência e outras salas com luminária instalada no teto.	3,00 m	Este pé-direito e o espaço útil, não está computado o espaço para dispositivos de sustentação e dutos.
	salas de radiologia, medicina física, cozinha, lavanderia e central de esterilização.	3,00 m ou 4,00m	Pé-direito útil mínimo, devendo-se entretanto estudar-se os equipamentos a serem instalados bem como a presença de fontes de calor.
	laboratórios, farmácias, lactário, etc.	3,00 m	Considera-se local de trabalho.
	nas demais unidades de internação, administração, ambulatório, etc.	2,70 m	Verificar "locais de trabalho".

cont. Tabela II

<b>SHOPPING CENTER</b>	corredores.	3,00 m	Podendo haver reduções até 2,70 m;
	estabelecimentos ou comércio alimentício.	3,00 m	
	lojas em geral.	3,00 m	
	lojas com mezanino.	2,50 m	A taxa de ocupação do mezanino deverá ser no máximo de 50% da área total da loja mantendo ao restante o pé-direito duplo.

**OBS 1:** m = metros

**OBS 2:** Para forros inclinados, o pé direito, medido no ponto médio, deverá ser de acordo com a tabela, podendo ser no ponto mais baixo no mínimo 2,30 m.