

TABELA III

LARGURA DE CORREDORES, PASSAGENS E RAMPAS DAS EDIFICAÇÕES

TÍTULO	EXIGÊNCIA	OBSERVAÇÃO GERAL
NORMA GERAL	Corredores e Passagens:- Habitações unifamiliares e unidades de habitações multifamiliares: 0,90 m.	Compartimento destinados a outros fins, valores sujeitos a justificações.
	Outras Edificações: a) uso comum ou coletivo: 1,20 m; b) uso restrito: 0,90 m.	
EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ENSINO (ESCOLA)	Os corredores não poderão ter larguras inferiores a:- I) 1,50 m até 200 alunos; II) 1,50 m acrescidos de: a) 0,007 m por aluno, de 200 a 500; b) 0,005 m por aluno, de 501 a 1000; c) 0,003 m por aluno excedente a 1000.	As rampas deverão ter dimensionamento não inferior a resultante da aplicação dos critérios do dimensionamento dos corredores, para a lotação do pavimento a que servem, acrescidas da metade daquela necessária para a lotação do pavimento imediatamente superior.
	Rampas de Pedestres: - não apresentar declividade superior a 12%; - serem revestidas de material não escorregadio, sempre que acima de 6%.	Para efeito deste artigo (acima) serão considerados os dois pavimentos que resultem no maior valor.
CINEMAS, TEATROS, AUDITÓRIOS, CIRCOS E PARQUES DE DIVERSÃO E USO PÚBLICO	Corredores de saída e portas:- - largura correspondente a 1 cm por pessoa, prevista para a lotação total, sendo no mínimo de 2,00 m de vão.	
	Rampas de Pedestres: - não poderá exceder a 12%; - serem revestidas de material não escorregadio, sempre que acima de 6%.	
	- largura não inferior a: 1,50m.	Quando o nº de pessoas for > 150, a largura aumentará a razão de 8 mm/pessoa excedente.
LOCAIS DE REUNIÃO	Aberturas de entrada e saída:- - largura não inferior a 2,00 m.	
LOCAIS DE TRABALHO, INDUSTRIAS, FÁBRICAS E GRANDES OFICINAS	Rampas e Corredores para Pedestres:- - largura mínima: 1,50 m; - declividade máxima: 15%.	
GALERIAS DE ACESSO COMERCIAIS	Largura correspondente a 1 / 10 do seu comprimento e não inferior a 4,00 m.	
HOSPITAIS, CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO	Corredores de circulação de pacientes ambulantes ou em cadeira de rodas, macas ou camas, de tráfego intenso de pessoal, de material e deverão ter largura mínima de 2,00 m, não podendo ser utilizada como sala de espera;	
	Corredores internos e de uso exclusivo do serviço, quando destinado apenas a circulação de pessoal e de cargas não volumosas 1,20 m de largura.	Quando utilizadas apenas para passagens, ligando alguns elementos da mesma unidade, pode-se admitir a largura de 1,00 m.
	Rampas de Pedestres só poderão atender no máximo a 2 pavimentos;	As rampas só poderão servir a um terceiro pavimento, se estiver situado em nível intermediário.
	- não ter inclinação superior a: 10%; - não ter largura inferior a: 2,00 m; - ter piso antiderrapante e proteções laterais com corrimão; - em nenhum ponto da rampa o pé-direito deverá ser inferior a: 2,00 m.	Os patamares das rampas deverão possuir dimensões tais que permitam a parada temporária de macas e carrinhos.

OBS 1 : m = metro